

**Сибирское управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору**

Ул. Институтская, 3, Кемерово, 650002, (3842) 71-63-00, Факс: (3842) 64-54-30, E-mail: usib@gosnadzor42.ru

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации электролаборатории**

Регистрационный номер № 58- 2018 от «27» августа 2018 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что: стационарная, с переносным
комплектom приборов электролаборатория

Общество с ограниченной ответственностью

«Стройконтракт»

/полное наименование предприятия, организации/

142701, Московская область, Ленинский район,

г. Видное, ул. Донбасская, д. 2, оф. 411

644035, Омская область, г. Омск, пр. Губкина, 6

тел.(3812) 66-85-01

/юридический и фактический адрес предприятия, телефон, факс/

зарегистрирована в Омском отделе по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением

до и выше 1000 В.

/ до и / или/ выше 1000В/

Перечень разрешенных видов испытаний и / или / измерений:

до 10 кВ включительно:

1. Испытания силовых трансформаторов.
2. Испытания кабельных линий.
3. Испытания электродвигателей переменного тока.
4. Испытания вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения.
5. Испытания выключателей нагрузки.
6. Испытания масляных выключателей.
7. Испытания вакуумных выключателей.
8. Испытания элегазовых выключателей.
9. Испытания разъединителей, отделителей, короткозамыкателей.
10. Испытания конденсаторов.
11. Испытания сборных и соединительных шин.
12. Испытания вводов и проходных изоляторов.
13. Испытания подвесных и опорных изоляторов.
14. Испытания комплектных распределительных устройств внутренней и

наружной установки.

15. Испытания измерительных трансформаторов тока.
16. Испытания измерительных трансформаторов напряжения.
17. Проверка устройств релейной защиты и автоматики электроустановок.
18. Испытания воздушных линий.
19. Проверка соответствия смонтированной электроустановки проекту и нормативной документации при проведении визуального осмотра.

до 1000В:

20. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
21. Измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами и сопротивления цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
22. Измерение и испытание изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей, электропроводок.
23. Проверка цепи «фаза-нуль».
24. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
25. Проверка устройств защитного отключения.

Свидетельство выдано на основании решения комиссии о допуске в эксплуатацию электролаборатории для производства испытаний, акта № 35-2/Д-ЭТЛ-268 от 27 августа 2018 года.

Срок действия Свидетельства установлен до **« 27 » августа 2021 г.**

Заместитель руководителя управления



О.А. Демидович